

ПОКАЗАТЕЛИ  
испытательной производственной лаборатории по контролю  
сточных, природных и питьевых вод ООО «Коммунальник» Дербентское сельское поселение  
декабрь 2021 г.

Место отбора	Органолептические показатели				Обобщенные показатели					Неорганические показатели						
	Вкус и запах при 20-60 град.	Цветность градусы цвет	Мутность (фор) Ем/дм3	РН ед. РН	Жесткость общ. °Ж	Сухой остаток мг/дм3	Окисляемость перманганатная мгО/дм3	Аммиак мг/дм3	Нитриты мг/дм3	Нитраты мг/дм3	Хлориды мг/дм3	Сульфаты мг/дм3	Железо мг/дм3	Фториды мг/дм3		
Скв. 5712	0	0/0	13,2	<1	8,3	0,66	358,0	<0,25								
скв. 5290	0	0/0	10,0	<1	8,2	0,53	376,5	<0,25								
Х. Лопых скв. 4101	0	0/0	9,0	<1	8,3	0,5	332,3	<0,25								
Х. Мирный скв. 5289	0	0/0	12,6	<1	8,2	0,67	389,0	<0,25								

Главный инженер ООО «Коммунальник»

С.В. Никулин

/ Заведующая лабораторией

Н.В. Фалеева