

ПОКАЗАТЕЛИ
 испытательной производственной лаборатории по контролю
 сточных, природных и питьевых вод ООО «Коммунальщик» Дербентское сельское поселение
 март 2021 г.

Место отбора	Органолептические показатели			Обобщенные показатели				Неорганические показатели							
	Вкус и привкус	Запах при 20-60 град.	Цветность градусы цвет	Мутность (форм Ем/лм3)	РН ед РН	Жесткость общ. оЖ	Сухой остаток мг/лм3	Окисляемость перманганатная мгО/лм3	Аммиак мг/лм3	Нитриты мг/лм3	Нитраты мг/лм3	Хлориды мг/лм3	Сульфаты мг/лм3	Железо мг/лм3	Фториды мг/лм3
Скв. 5712	0	0/0	13,7	<1	8,2	0,65	348,4	<0,25	<0,1	<0,002	<1	23,5	58,6	<0,1	1,11
скв. 5290	0	0/0	13,2	<1	8,0	0,5	369,5	<0,25	<0,1	<0,002	<1	27,8	46,3	<0,1	1,15
х. Лопных скв. 4101	0	0/0	11,6	<1	8,4	0,53	364,3	<0,25	<0,1	<0,002	<1	26,5	64,6	<0,1	0,97
х. Мирный скв. 5289	0	0/0	10,5	<1	8,2	0,62	382,7	<0,25	<0,1	0,008	<1	25,6	41,5	<0,1	1,2

Главный инженер ООО «Коммунальщик»

Заведующая лабораторией

С.В. Никулин

Н.В. Фалеева